

**धरारूप-छ (सलग्रक-6)**  
**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

पुआईडी संख्या: UPFS/2020/16123/BRL/BAREILLY/374/CFO

दिनांक: 21-01-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **KENDRIYA VIDYALAYA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **KB-2, JLA CANNT BAREILLY, BAREILLY** गणेशील - **BAREILLY** प्लॉट एरिया **36849.19 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3601.19** (वर्ग मीटर), ब्लॉक की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
KENDRIYA VIDYALAYA	2	0	7.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **KENDRIYA VIDYALAYA** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **29-01-2020** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAKESH MOHAN NAVEEN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-01-2020** से **28-01-2023** तक **3** वर्षों के लिए दस घंटों के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए कियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **KENDRIYA VIDYALAYA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **KENDRIYA VIDYALAYA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

*"अग्नि प्रमाण-पत्र आपकी द्वारा प्रश्रुत अधिभोगी, स्वयं-ओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"*

**Note :** THE SCHOOL MANAGEMENT SHALL POSITIVELY INSTALL THE FOLLOWING FIRE FIGHTING EQUIPMENTS WITHIN 15 DAYS- 1). TERRACE TANK OF 10000DL CAPACITY 2). PUMP 450LPM 3). HOSE REELS(03 NO ATR EACH FLOOR WITH LANDING VALVE AND DELIVERY HOSES) 4). MANUAL FIRE ALARM SYSTEM 5) EXTINGUISHERS , CO2 TYPE, CAP-4.5KG-04 NO, ABC TYPE, CAP-4.5 KG-05N05

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
**(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)**



Digitally Signed By  
**(CHANDRA MOHAN SHARMA)**

[42ABC211E974AE5700F8035A7B4F43F184E3ACB]  
 28-01-2020

निर्गत किये जाने का दिनांक : **29-01-2020**  
 स्थान : **BAREILLY**



**श्री कापिल सक्सेना**  
**स. खं. शास्त्रीवारी**

**सम्बन्धित काइल में लगाये!**  
**वर्धाई सुशी दीपि HCRM**  
**T.G.T. (WE)**

**30/01/2020**  
 प्रधान/Principal

कोषिका नं - /Kendriya Vidyalaya No.2  
 बरेली-2020 एनी कैंटा, A Bareilly Cantt.

विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र

1. कन्द्रीय विद्यालय का नाम
2. स्थायी/अस्थायी भवन का नाम एवं संख्या
3. क्या विद्यालय भवन सुरक्षित है ?
4. विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य
5. प्रायोजक एजेंसी द्वारा वर्तमान वर्ष में किये गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य
6. आवश्यकतानुसार प्रायोजक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त क्लास रूम/आवास
7. विद्यालय के लिये जगह पर्याप्त है ?
8. क्या पानी/विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रायोजक एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं ?

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, क.नं.अ.  
(K.V. JLA No-2 Bldg) बरेली  
स्थायी

हाँ

कोई नहीं

ऐसा कोई कार्य विभाग के संग्राम में नहीं है

हाँ

हाँ

हाँ

Ambisly 23/09/23  
कार्यापालक अभियन्ता  
गैरिजन रेड्डी जी निरमल प्रसाद अभियन्ता  
निर्माण ज्योति, सी-18, दीनदयाल पुरम  
बरेली (उ०प्र०) 243122

प्रतिहस्ताक्षर

स्टेशन कमाण्डर/अध्यक्ष